

事務所チェックリスト

項 目		チェックポイント	良 否	指導項目			
事 務 所 の 環 境 管 理	空 気 環 境	気 積	10 m ³ /人になっているか				
		一 酸 化 炭 素	50ppm 以下になっているか				
		炭 酸 ガ ス	5000ppm 以下になっているか				
		室温が 10 以下のとき	暖房などの措置を行っているか				
		冷房実施のとき	外気温より著しく低くなっていないか				
	中 央 管 理 方 法 の 設 備 に よ る 調 整 基 準	空 気 調 和 設 備	浮遊粉じん	0.15mg/m ³ 以下になっているか			
			一酸化炭素	10ppm 以下になっているか			
			炭酸ガス	1000ppm 以下になっているか			
			気 流	0.5m/s 以下になっているか			
			室 温	17 以上、28 以下になるように努めているか			
			相 対 湿 度	40%以上、70%以下になるように努めているか			
			測 定	2ヶ月ごとに1回以上行っているか			
		機 械 換 気 設 備	浮遊粉じん	0.15mg/m ³ になっているか			
			一酸化炭素	10ppm 以下になっているか			
			炭酸ガス	1000ppm 以下になっているか			
			気 流	0.5m/s 以下になっているか			
		採 光 ・ 照 明	照 明	精密な作業	300ルクス以上になっているか		
				普通の作業	150ルクス以上になっているか		
				粗な作業	70ルクス以上になっているか		
	採光・照明の方法		・照明の対照を少なくしているか				
照明設備の点検	6ヶ月以内ごとに1回以上行っているか						
騒音の防止	事務機器を5台以上集中して作業を行わせる場合	専用室は遮音及び吸音の機能をもつ隔壁になっているか					

参考 事務所衛生基準規則 労働衛生のしおり 平成16年度版104頁